

Zmiany do dokumentacji projektowej „Wzmocnienie konstrukcji budynku garażowego wraz z przywróceniem go do użytkowania”

1. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje robót fundamentowych poza wskazanymi w przedmiarze robót.
2. Zamówienie nie obejmuje wykonania nawierzchni bitumicznej przed modernizowanym budynkiem.
3. Zamówienie nie obejmuje wykonania opaski z kostki brukowej betonowej wokół budynku.
4. Zamówienie nie obejmuje robót posadzkarskich w pomieszczeniu nr 3.
5. W przedmiarze robót (poz. 6.1 i poz. 7.3) została ujęta folia polietylenowa 0,3 mm jako izolacja pod posadzki i okładzinę z desek i taką należy przyjąć do wyceny zamiast membrany EPDM ujętej w dokumentacji projektowej.
6. Do wyceny należy przyjąć układ warstw posadzki jak w przedmiarze robót: 10 cm podkład z piasku stabilizowanego mechanicznie, posadzka betonowa gr. 20 cm z betonu C25/30 zbrojona siatką stalową i zatarta na gładko. Zamówienie nie obejmuje wykonania posadzki epoksydowej.
7. Zamówienie obejmuje skucie tylko uszkodzonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych.
8. Zamówienie nie obejmuje wykonania warstwy styropianu wraz z siatką i wyprawą elewacyjną. W zamian należy naprawić i uzupełnić istniejący tynk zewnętrzny oraz wykonać tynk na ścianie oddzielenia pożarowego wraz z minimum dwukrotnym malowaniem farbą fasadową do uzyskania jednolitego koloru.

Janów Lubelski, dnia 16.04.2025r.