

II N.252.14.2021

WYJAŚNIENIA NR 4
WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj w lokalizacji od km 0+000 do km 6+646”

Zamawiający informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia jw. wpłynęły pytania dot. wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi dla ruchu samochodowego, pomijając dojazd do posesji?

Odpowiedź


Zamawiający nie przewiduje całkowitego zamknięcia drogi.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści wykonanie stabilizacji metodą na miejscu przy użyciu specjalistycznego sprzętu wg indywidualnej receptury spełniającej wymagania SST oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wykonania stabilizacji metodą na miejscu. Mieszanka winna być wykonana w mieszarce stacjonarnej, dowieziona na budowę i rozłożona zgodnie z SST.


DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Janowie Lubelskim
mgr inż. Witold Kuźnicki